

**Lic. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ**  
Presidenta Constitucional del Municipio de Atengo, Jalisco  
Presente:

### INFORME TRIMESTRAL DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

#### **Mes abril**

En el mes de abril, mayo y junio se hicieron los cobros del servicio de agua potable otorgando los descuentos como los marca la Ley de Ingresos del Municipio.

Aplicando un 50% adulto mayor todo el año y un 5% de descuento a los usuarios durante los meses de abril, mayo, junio.

\*Se llevo cloro al agostadero un tambo de 200 litros para clorar agua de tanque agostadero, que se utiliza para las personas de esa localidad

\*Se Superviso en que barrios no les llegaba el agua en las localidades de Tacota y Macuchi

\*Se Llevo a cabo una reunión para las personas de las localidades de Tacota y Macuchi donde se trató asuntos relacionados con el tema del agua me acompañaron personal de H.Ayuntamiento el Ing. Antonio García, Ing. Leonel Flores, directora de comunicaciones Marisol Chávez y el fontanero Gerardo Vargas

\*Se midieron los niveles de agua del pozo profundo Agostadero de esa misma Localidad encontrando el espejo de agua 76 mts

\*Se puso caja de arrancador de bomba Nuevo, a pozo profundo de agua Huaxtla

#### **En el mes de Mayo**

Se empezó y termino de actualizar los expedientes de cobro del servicio de Agua Potable, de las Localidades de Cofradía de Lepe Y Agostadero, Tacota y Macuchi

\*Se trabajo en reparaciones de agua en linea las canoas que provee de agua al tanque de almacenamiento el cerrito de la cabecera municipal

\* Se supervisó y atendió reportes de escasez de agua potable, en la Localidad de Ojo de Agua, al supervisar por casa se encontró con que, si tenían agua con presión encontrando en algunas casas regando patio, plantas y lavando banqueta

\* Junto con el Ing. de la Dependencia CEA Jalisco Arath Juan Abelardo Sánchez, el fontanero Gerardo Vargas nos trasladamos a la localidad de Cofradía de Lepe para revisión de niveles de agua, gastos y prueba de abatimiento del pozo profundo Cofradía de Lepe ubicado en la localidad del mismo nombre

**Encontrando lo siguiente:** el pozo cuenta con ademe de 8" de diámetro y 200 metros de profundidad, se revisó el sistema de bombeo realizando las pruebas, obteniendo los valores de operación: Gasto de extracción de 1.90 litros por segundo. Niveles dinámico 125 metros, Se sugiere añadir 2 tramos de tubería de columna de acero roscado de 3" de diámetro, 15 metros de cable sumergible del calibre actual, equipo de bombeo nuevo para un gasto de 2.5 l.p.s. con una carga dinámica total de 155 metros y equipo de control de 15 H.P. 440 volts con electro nivel, esto con el fin de contar con un mejor servicio.

#### **En el mes de Junio**

\* Se empezó y terminó de actualizar los expedientes de cobro del servicio de Agua Potable, de La Cabecera Municipal

\* Se instaló 120 metros de tubería de acero Fo.No C40 roscado con coplee para columna de bombeo de pozo profundo de agua tacota-macuchi y 130 mts de cable calibre 3x2 awg. para bomba y motor sumergible

\* Se midieron niveles de agua del pozo profundo tacota macuchi para revisar que no se abata el pozo, quedando a 120 mts el espejo del agua

\* Se supervisaron estanques de agua que provén a tanque el cerrito de la cabecera municipal los cuales son, Tigrillos, Taberna y las Canos encontrando, que les falta mantenimiento a dos de ellos y el nivel de cada uno está al 100% de agua

\* Reunión de capacitación para entrega de recepción a la nueva administración

#### **En estos 3 meses se dio Atención al Público**

Se supervisó el trabajo de Fontaneros y auxiliares de fontaneros en Cabecera Municipal y en Diferentes Localidades.

Se les repartió agua con pipa a la localidad de Soyatlan del oro, Tacota, Macuchi, Cofradia de Lepe ha rancho del sr. Concepción Torres y Modulo de Policías

Durante estos 3 meses se llevó acabo la supervisión de pruebas de cloro para tener una mejor calidad de agua, dichas muestras se llevan a cabo en centro de salud, plaza principal de la cabecera municipal y en varios domicilios de los usuarios, de igual manera de lleva acabo esta supervisión en las comunidades que cuentan con dosificadores de cloro.

Durante estos meses se llevó a cabo la recaudación de impuestos a través del cobro de agua potable y alcantarillado de tomas registradas de los diferentes domicilios de las localidades de Cabecera Municipal, Soyatlán del Oro, Tacota ,Agostadero, Cofradía de Lepe, La Yerbabuena, atendándose además reportes por fugas de agua y drenaje en las diversas localidades del municipio, reparándose dichas fugas por parte del personal de fontanería; así mismo se dieron de alta nuevas tomas de agua y drenaje que genero un ingreso adicional ya reportando en la totalidad.

ATENTAMENTE



ATENGO, JALISCO A 30 DE JUNIO 2024

"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI  
COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS"

AGUA POTABLE  
Y  
ALCANTARILLADO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Paula Murillo Vizcarra'.

ATENGO, JALISCO  
C. PAULA MURILLO VIZCARRA

ENCARGADA DE AGUA POTABLE